

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
Директора по технической
политике ОАО «Россети»

Р.Н. Бердников
« » 2013 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 110-13

Срок действия с « 17 » 10 2013 г. по « 16 » 10 2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ:

ответвительная арматура для СИП-1, СИП-2 и СИП-4 ВЛИ до 1 кВ:
прокалывающие зажимы марки ОР, ЗПВ, зажимы для временного заземления
типа ZVZ, адаптер изолированный для закороток и заземлений типа AIZZ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Территориальное обособленное подразделение ЗАО «МЗВА» - ООО «ЧЭМЗ»
(г. Чкаловск Нижегородской обл.)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для промышленной эксплуатации на объектах ОАО «Россети»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
Директора по технической
политике ОАО «Россети»

Р.Н. Бердников



2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 111-13

Срок действия с «17» 10 2013 г. по «16» 10 2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ:

соединительная арматура для проводов СИП-1, СИП-2, СИП-4 напряжением до 1 кВ типов: МЖРТ сечением 16-150 мм², МЖРТ-Н сечением 25-150 мм², МЖРВ сечением 6-25 мм², СРТАУ сечением 16-150 мм².

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Территориальное обособленное подразделение ЗАО «МЗВА» - ООО «ЧЭМЗ»
(г. Чкаловск Нижегородской обл.)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для промышленной эксплуатации на объектах ОАО «Россети»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
Директора по технической
политике ОАО «Россети»

Р.Н. Бердников

« 17 » 10 2013 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 113-13

Срок действия с «17» 10 2013 г. по «16» 10 2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ:

арматура для подвески СИП: анкерные и поддерживающие зажимы типов EA, ES, PA, PS, ЗПП, ЗА, ЗКН, CS для ВЛИ до 1 кВ с проводами СИП-2 и СИП-4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Территориальное обособленное подразделение ЗАО «МЗВА» - ООО «ЧЭМЗ»
(г. Чкаловск Нижегородской обл.)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для промышленной эксплуатации на объектах ОАО «Россети»